

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 22 del 22/02/2019

Ditta Dea Impianti srl - Intervento di ripristino anomalie impianto fotovoltaico ubicato c/o Resider II
CIG: Z7A2756EAF

RELAZIONE DEL RUP


PREMESSO CHE:

- Il Consorzio è proprietario di un complesso industriale costituito da n. 14 capannoni con annessa palazzina uffici, denominato "Resider II" sito in via del Tratturello Tarantino n. 5-7 zona PIP in Taranto;
- Lo stesso Consorzio ha realizzato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100 kWp, mediante l'utilizzo di n. 400 pannelli policristallini da 250 Wp posizionati sui terrazzi dei Capannoni Sub 3 e 4;
- Dopo lo svolgimento della manutenzione ordinaria dell'impianto, eseguita dalla Dea Impianti srl (esecutrice dell'impianto), si sono evidenziate delle anomalie, che mettono a rischio la funzionalità delle apparecchiature;
- In data 14/02/2019 prot. 479 la Dea Impianti inviava preventivo di spesa, che si allega, per il ripristino delle anomalie per un importo pari ad € 1.647,00 oltre IVA;
- L'Ente richiedeva un ulteriore sconto al prezzo proposto;
- Con nota pervenuta in data 15/02/2019 prot. 496 la Dea Impianti rinviava il preventivo scontato del 5%, che si allega, per un importo pari ad € 1.564,65 oltre IVA;
- L'acquisizione delle suddette prestazioni è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

E quindi si PROPONE

- Di affidare alla ditta Dea Impianti srl con sede in via della Transumanza 5/E - 74123 Taranto il ripristino delle anomalie dell'impianto fotovoltaico ubicato c/o Resider II, per un importo di € 1.564,65 oltre I.V.A.;
- Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 1.564,65 sul codice di bilancio 4.2.C.04 denominato "manutenzione e riparazione Resider II", mentre la relativa I.V.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato "IVA c/acquisti";

Il Rup
Geom. Mario Yettore



IL DIRIGENTE


- Letta la relazione che precede;
- Visto il D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito:

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di affidare alla ditta Dea Impianti srl con sede in via della Transumanza 5/E – 74123 Taranto il ripristino delle anomalie dell'impianto fotovoltaico ubicato c/o Resider II, per un importo di € 1.564,65 oltre I.V.A.;
3. Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 1.564,65 sul codice di bilancio 4.2.C.04 denominato "manutenzione e riparazione Resider II", mentre la relativa I.V.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato "IVA c/acquisti";
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti
5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
Ing. Giancarlo Carroccia





ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Mario Vettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z7A2756EAF
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 1.564,65
Oggetto	Intervento di ripristino anomalie impianto fotovoltaico ubicato c/o Resider II - Ditta Dea Impianti srl
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Annulla Comunicazione

Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Carlo Carrino

Da: Segreteria - ASI Taranto
Inviato: venerdì 15 febbraio 2019 10:20
A: Carlo Carrino; Mario Vettore - ASI Taranto
Oggetto: I: Schede di manutenzione RESIDER 2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2018 + PREVENTIVO PER RIPRISTINI ANOMALIE
Allegati: Dea Impianti offerta 083-18-A REV 1_ASI RESIDER 2 Ripristino anomalie dopo manutenzione.pdf

Priorità: Alta

CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DI
TARANTO
Protocollo in Entrata num: 496
Data Protocollo: 15/02/2019

Dir.-Vespa(Turnone)-Vettore

Per Vettore fare provvedimento



Via Gobetti, 5 - 74100 Taranto
Tel. 099.7793842 - Fax. 099.4004053
Mail: segreteria@asitaranto.it
Website: www.asitaranto.it

Privacy:

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 099/7793842 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: segreteria@asitaranto.it

prima di stampare questo e-mail, considera se sia veramente necessario.

Da: Domenico Deandri - Dea Impianti Srl [mailto:domenico.deandri@deaimpianti.it]
Inviato: venerdì 15 febbraio 2019 09:49
A: Direzione - ASI Taranto <direzione@asitaranto.it>; Segreteria - ASI Taranto <segreteria@asitaranto.it>
Cc: 'Gianni Deandri' <gianni.deandri@deaimpianti.it>; vito.deandri@deaimpianti.it
Oggetto: R: Schede di manutenzione RESIDER 2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2018 + PREVENTIVO PER RIPRISTINI ANOMALIE

Buongiorno,

in allegato vi invio offerta con ulteriore sconto a voi riservato.

Saluti



DEA IMPIANTI S.R.L.
Via della Transumanza, 5/E - 74123 TA
P.I./C.F. 02365420732
TEL: 099.4730597 - FAX: 099.4729063
Mail: info@deaimpianti.it PEC: info.deaimpianti@pec.it
www.deaimpianti.eu

Domenico Deandri
Ufficio Tecnico - Ufficio Acquisti - Magazzino
Mail: domenico.deandri@deaimpianti.it
Mobile: +39.320.8880073



La presente comunicazione e ogni suo allegato è destinata esclusivamente al soggetto indicato quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi è proibita, salvo che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti. Rif. D.L. 196/2003.

Da: Domenico Deandri - Dea Impianti Srl <domenico.deandri@deaimpianti.it>

Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 12:04

A: 'Direzione - ASI Taranto' <direzione@asitaranto.it>; 'segreteria@asitaranto.it' <segreteria@asitaranto.it>

Cc: 'Gianni Deandri' <gianni.deandri@deaimpianti.it>; 'vito.deandri@deaimpianti.it' <vito.deandri@deaimpianti.it>

Oggetto: R: Schede di manutenzione RESIDER 2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2018 + PREVENTIVO PER RIPRISTINI ANOMALIE

Buongiorno Ing. Carroccia,

in allegato alla presente vi reinvio offerta per la quale siamo ancora in attesa di ricevere vs. ordine, si ricorda che sul sito è presente al momento un nostro UPS muletto.

Resto in attesa di un vs. riscontro.

Saluti



DEA IMPIANTI S.R.L.
Via della Transumanza, 5/E - 74123 TA
P.I./C.F. 02365420732
TEL: 099.4730597 - FAX: 099.4729063
Mail: info@deaimpianti.it PEC: info.deaimpianti@pec.it
www.deaimpianti.eu

Domenico Deandri
Ufficio Tecnico - Ufficio Acquisti - Magazzino
Mail: domenico.deandri@deaimpianti.it
Mobile: +39.320.8880073



La presente comunicazione e ogni suo allegato è destinata esclusivamente al soggetto indicato quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi è proibita, salvo che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti. Rif. D.L. 196/2003.

Da: Domenico Deandri - Dea Impianti Srl <domenico.deandri@deaimpianti.it>

Inviato: lunedì 24 dicembre 2018 10:58

A: 'Direzione - ASI Taranto' <direzione@asitaranto.it>; 'segreteria@asitaranto.it' <segreteria@asitaranto.it>

Cc: 'Gianni Deandri' <gianni.deandri@deaimpianti.it>; 'vito.deandri@deaimpianti.it' <vito.deandri@deaimpianti.it>

Oggetto: Schede di manutenzione RESIDER 2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2018 + PREVENTIVO PER RIPRISTINI ANOMALIE

Buongiorno Ing. Carroccia,

in allegato Vi invio fds, schede e preventivo a seguito della manutenzione eseguita come in oggetto.

Saluti



Domenico Deandri

E-mail domenico.deandri@deaimpanti.it

Dea Impianti Srl

<http://www.deaimpanti.it>

Via della Transumanza 5/E

74123 – Taranto

Tel.1 099.4730597

Tel.2 099.4725783

Fax 099.4729063

La presente comunicazione e ogni suo allegato è destinata esclusivamente al soggetto indicato quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi è proibita, salvo che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti. Rif. D.L. 196/2003



Mail priva di virus. www.avg.com



Dea Impianti S.r.l.

Via della Transumanza 5/E
74123 Taranto (TA)
C. F. / P. IVA 02365420732
Tel.: 099-4730597 - Fax: 099-4729063
E-mail: info@deaimpianti.it

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO
Protocollo in Entrata num: 496
Data Protocollo: 15/02/2019

SPETT.LE
CONSORZIO ASI
VIA GOBETTI 5
74100 TARANTO (TA)



LUOGO DI DESTINAZIONE
RESIDER II
VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO, 6
74123 TARANTO (TA)



Preventivo

COD. CLL	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	TECNICO	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000605	IT00160180733		0997793842	0997792066	Deandri D.	83/RJ	24-12-18	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPROSSIO					
Bonifico bancario 60 gg. DF FM			-					
			IBAN: IT-12-R-0200815809-000010729382					

COD. ART.	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE
	Oggetto : Ripristino anomalie dopo manutenzione					
	A seguito della manutenzione eseguita dai ns. tecnici in data 21/12/18 c/o il vs. impianto FV RESIDER 2, Vi trasmettiamo nostra migliore offerta relativa al lavoro in oggetto di seguito meglio specificato.					
	Il lavoro prevede la fornitura e posa in opera di :					
RIELLO	GRUPPO CONTINUITA' UPS SENTINEL PRO 2200VA 1980W 11'	NR	1,00	950,0000	5	902,50
YUASA B1270Y	BATTERIA AL PIOMBO 12V 7AH	NR	1,00	22,0000	5	20,90
SNRLC1F2254	CONTATTORE QUADRIPOLORE 315A S/BOBINA	NR	1,00	590,0000	5	560,50
SNRLX1FG240	BOBINA LX1F 240 V CA A 50HZ	NR	1,00	85,0000	5	80,75

CONDIZIONE DI FORNITURA	
Validità offerta	30 gg
Tempi di consegna	15 gg
Pagamento:	Vs. solito
Esclusioni	quant' altro non specificato

IMPORTO TOTALE (Iva esclusa)
EUR 1.564,65

UFFICIO TECNICO	RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE	TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
Dea Impianti s.r.l. (Per. Ind. Deandri Domenico) <i>Deandri Domenico</i>		

In attesa di un Vs riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, distintamente salutiamo.

Carlo Carrino

Da: Segreteria - ASI Taranto
Inviato: giovedì 14 febbraio 2019 08:39
A: Carlo Carrino
Oggetto: I: Schede di manutenzione RESIDER 2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2018 + PREVENTIVO PER RIPRISTINI ANOMALIE
Allegati: Dea Impianti offerta 083-18-A_ASI RESIDER 2 Ripristino anomalie dopo manutenzione.pdf

Priorità: Alta

Dir.-Vettore-Massafra

Per Vettore e Massafra chiedere sconto

CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DI
TARANTO
Protocollo In Entrata num: 479
Data Protocollo: 14/02/2019



Via Gobetti, 5 – 74100 Taranto
Tel. 099.7793842 – Fax. 099.4004053
Mail: segreteria@asitaranto.it
Website: www.asitaranto.it

Privacy:

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 099/7793842 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: segreteria@asitaranto.it

prima di stampare questo e-mail, considera se sia veramente necessario.

Da: Domenico Deandri - Dea Impianti Srl [<mailto:domenico.deandri@deaimpanti.it>]
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 12:04
A: Direzione - ASI Taranto <direzione@asitaranto.it>; Segreteria - ASI Taranto <segreteria@asitaranto.it>
Cc: 'Gianni Deandri' <gianni.deandri@deaimpanti.it>; vito.deandri@deaimpanti.it
Oggetto: R: Schede di manutenzione RESIDER 2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2018 + PREVENTIVO PER RIPRISTINI ANOMALIE

Buongiorno Ing. Carroccia,

in allegato alla presente vi reinvio offerta per la quale siamo ancora in attesa di ricevere vs. ordine, si ricorda che sul sito è presente al momento un nostro UPS muletto.

Resto in attesa di un vs. riscontro.

Saluti



DEA IMPIANTI S.R.L.
Via della Transumanza, 5/E - 74123 TA
P.I./C.F. 02365420732
TEL: 099.4730597 - FAX: 099.4729063

Mail: info@deaimpanti.it PEC: info.deaimpanti@pec.it
www.deaimpanti.eu

Domenico Deandri
Ufficio Tecnico - Ufficio Acquisti - Magazzino
Mail: domenico.deandri@deaimpanti.it
Mobile: +39.320.8880073



La presente comunicazione e ogni suo allegato è destinata esclusivamente al soggetto indicato quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi è proibita, salva che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti. Rif. D.L. 196/2003.

Da: Domenico Deandri - Dea Impianti Srl <domenico.deandri@deaimpanti.it>

Inviato: lunedì 24 dicembre 2018 10:58

A: 'Direzione - ASI Taranto' <direzione@asitaranto.it>; 'segreteria@asitaranto.it' <segreteria@asitaranto.it>

Cc: 'Gianni Deandri' <gianni.deandri@deaimpanti.it>; 'vito.deandri@deaimpanti.it' <vito.deandri@deaimpanti.it>

Oggetto: Schede di manutenzione RESIDER 2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DICEMBRE 2018 + PREVENTIVO PER RIPRISTINI ANOMALIE

Buongiorno Ing. Carroccia,

In allegato Vi invio fds, schede e preventivo a seguito della manutenzione eseguita come in oggetto.

Saluti



Domenico Deandri

E-mail domenico.deandri@deaimpanti.it

Dea Impianti Srl

<http://www.deaimpanti.it>

Via della Transumanza 5/E

74123 – Taranto

Tel.1 099.4730597

Tel.2 099.4725783

Fax 099.4729063

La presente comunicazione e ogni suo allegato è destinata esclusivamente al soggetto indicato quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi è proibita, salva che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti. Rif. D.L. 196/2003



Mail priva di virus. www.avg.com



Dea Impianti S.r.l.
 Via della Transumanza 5
 74123 Taranto (TA)
 C. F. / P. IVA 02365420732
 Tel.: 099-4730597 - Fax: 099-4729063
 E-mail: info@deaimpianti.it

CONSORZIO PER L'AREA DI
 SVILUPPO INDUSTRIALE DI
 TARANTO
 Protocollo in Entrata num: 479
 Data Protocollo: 14/02/2019



SPETT.LE
CONSORZIO ASI
VIA GOBETTI 5
74100 TARANTO (TA)

LUOGO DI DESTINAZIONE
 RESIDER II
 VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO, 6
 74123 TARANTO (TA)



Preventivo

COB. CLI.	PARITTA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	TECNICO	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000605	IT00160180733		0997793842	0997792066	Deandri D.	83	24-12-18	1/1
CONDIZIONE DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
Bonifico bancario 60 gg, DF FM			-					
IBAN: IT-12-R-0200815809-000010729382								

CODICE	DEFINIZIONE	UNI	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	ALC	PREZZO TOTALE
	Oggetto : Ripristino anomalie dopo manutenzione					
	A seguito della manutenzione eseguita dai ns. tecnici in data 21/12/18 c/o il vs. Impianto FV RESIDER 2, Vi trasmettiamo nostra migliore offerta relativa al lavoro in oggetto di seguito meglio specificato.					
	Il lavoro prevede la fornitura e posa in opera di :					
RIELLO	GRUPPO CONTINUITA' UPS SENTINEL PRO 2200VA 1980W 11'	NR	1,00	950,0000		950,00
YUASA B1270Y	BATTERIA AL PIOMBO 12V 7AH	NR	1,00	22,0000		22,00
SNRLC1F2254	CONTATTORE QUADRIPOLORE 31.5A S/BOBINA	NR	1,00	590,0000		590,00
SNRLX1FG240	BOBINA LX1F 240 V CA A 50HZ	NR	1,00	85,0000		85,00

CONDIZIONE DI FORNITURA	
Validità offerta	30 gg
Tempi di consegna	15 gg
Pagamento:	Vs. solito
Esclusioni	quant' altro non specificato

IMPORTO TOTALE (iva esclusa)
EUR 1.647,00

UFFICIO TECNICO	RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE	TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
Dea Impianti s.r.l. (Per. Int. Deandri Domenico) <i>Deandri Domenico</i>		

In attesa di un Vs riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, distintamente salutiamo.